



OZNACZENIA:

- 10.202 - NR POMIESZCZENIA
- POKÓJ - NADZIA POMIESZCZENIA
- 20°C 1500 W - TEMPERATURA, ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA POMIESZCZENIA
- 1 - PROJEKTOWANY PION INSTALACJI C.O.
- - INSTALACJA C.O. - PRZEWODY STAŁOWE ŁĄCZONE NA ZACISK - ZASILANE T=90°C
- - - - - INSTALACJA C.O. - PRZEWODY STAŁOWE ŁĄCZONE NA ZACISK - POWROT T=40°C

Legenda:

- Zawór termostatyczny - Nastawa wolna
- Ilość płyt - wysokość grzejnika
- Długość grzejnika
- Zawór odcinający
- Typ / sposób zasilania grzejnika: B - 3-przewny, zasilany z boku

- UWAGI:**
1. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI MONTOWAĆ AUTOMATYCZNE ZAWORY ODPINNIERZAJĄCE.
 2. PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPĄKEM 0,3% UMOŻLIWIĄCYM ODPINNIERZENIE I SPŁYT WODY INSTALACJI C.O..
 3. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIE POŻAROWEGO - ZABEZPIECZYĆ STAŁYMI TULEJAMI WYPEŁNIONYMI MASĄ TRWAŁĄ PLASTYCZNĄ.
 4. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE - ZABEZPIECZYĆ STAŁYMI TULEJAMI OCHRONNYMI WYPEŁNIONYMI MASĄ TRWAŁĄ PLASTYCZNĄ.
 5. OSTATECZCZĄ LOKALIZACJĘ GRZEJNIKÓW - UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI POD KĄTEM ARANŻACJI WNETRZ.
 6. OBLICZENIA HYDRAULICZNE WYKONAĆ W OPARCIU O KONKRETNE TYPY ARMATURY I GRZEJNIKÓW.
- ZMIANA KTÓREGOKOLWIEK ELEMENTU INSTALACJI WYMAGA WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ:
SZCZEGÓŁOWYCH OBLICZEŃ HYDRAULICZNYCH WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O..

LOKUM s.r.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO
W OBLASTY PRACOWNICZEJ

PARCERIA 12-40
15-118, KRAKÓW
TEL.: 71 124 153 10
WWW.LOKUM.PL

**WYKONANIE INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA**

INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKUM"
UL. CHEMIENSKA 12
41-200 SOŚNOWIEC

LOKALIZACJA: UL. BIEDZIŃSKA 45, 45A
41-200 SOŚNOWIEC

BRANŻA: SANITARNIA

PAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

POWIAZANIE: ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

FLURCJA: BIE. NAZWIŚKO, UPRAWNIENIA

PROJEKTANT: SYLWESTER BABCZYŃSKI
ABY. BUD. III KLASA, POW. 11

OPRACOWAŁ: TOMASZ ŚRÓDZIŃKA

DATA: 02.2018

KORYKTA: 01

SKALA: 1:50

NR. RYS.: 6