



OZNACZENIA:

- 1 20°C NR POMIESZCZENIA
TEMPERATURA POMIESZCZENIA
POKÓJ 620 W NAZWA POMIESZCZENIA
ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA POMIESZCZENIA
- 1 PROJEKTOWANY PION INSTALACJI C.O.

- INSTALACJA C.O. - PRZEWODY ZE STALI WĘGLOWEJ ŁĄCZONE NA ZACISK
- ZASILANIE T_z=90°C;
INSTALACJA C.O. - PRZEWODY ZE STALI WĘGLOWEJ ŁĄCZONE NA ZACISK
- POWRÓT T_p=65°C;

- DZ-33-50-1.00 PROJEKTOWANE ELEMENTY GRZEJNE - GRZEJNIKI PŁYTOWE;
DŁUGOŚĆ
WYSOKOŚĆ
ILOŚĆ PŁYT
DZ- ZASILANE OD DOLU;
- NATYNKOWA STALOWA SZAFKA ZAMYKANA NA KLUCZ, W SZAFCE UMIEŚCIĆ:
LICZNIK CIEPŁA, ORAZ ARMATURĘ ODCINAJĄCĄ I REGULACYJNĄ SZCZEGÓŁY WG
ROZWIŃCIEŃ - OBUDOWAĆ PŁYTAMI G-K;

UWAGI:

- W NAJWIĘKSZYCH PUNKTACH INSTALACJI MONTOWAĆ AUTOMATYCZNE ZAWORY ODPOWIEDZIAJĄCE;
- PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM 0.3% UMOŻLIWIĄCYM ODPOWIEDZNIENIE I SPŁUST WODY INSTALACJI C.O.;
- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY ODZIELENIE POŻAROWEGO - ZABEZPIECZYĆ STALOWYMI TULEJAMI WYPEŁNIONYMI MASĄ TRWALE PLASTYCZNĄ;
- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE - ZABEZPIECZYĆ STALOWYMI TULEJAMI OCHRONNYMI WYPEŁNIONYMI MASĄ TRWALE PLASTYCZNĄ;
- OSTATECZNA LOKALIZACJĘ GRZEJNIKÓW - UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI POD KĄTEM ARANŻACJI WNETRZ;
- OBLICZENIA HYDRAULICZNE WYKONANO W OPARCIU O KONKRETNE TYPY ARMATURY I GRZEJNIKÓW. ZMIANA KTÓREGOKOLWIEK ELEMENTU INSTALACJI WYMAGA WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ SZCZEGÓŁOWYCH OBLICZEŃ HYDRAULICZNYCH WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O.;

<div>PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE</div> <div><div></div><div>LOKUM s.c.</div></div> <div>ul. PARKOWA 15 / 4U 30-538 Kraków</div> <div>tel./fax 12 659 19 00 http://www.lokumsc.pl e-mail: biuro@lokumsc.pl</div>		
TEMAT	WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKUM" UL. CHEMICZNA 12 41-200 SOSNOWIEC	
LOKALIZACJA	UL. CHEMICZNA 12 / II 41-200 SOSNOWIEC	
BRANŻA	SANITARNIA	
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	
RYSUNEK	RZUT 1 PIĘTRA	
FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. SYLWESTER BABCZYŃSKI upr. bud. nr SKL/3451/POWS/11	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. TOMASZ SKOTNICA	
DATA	KOREKTA	SKALA
02.2018	01	1:50
		NR. RYS.
		3