

OZNACZENIA:

1

POKÓJ  
620 W

1

PROJEKTOWANY PION INSTALACJI C.O.

—

NR POMIESZCZENIA

—

TEMPERATURA POMIESZCZENIA

—

NAZWA POMIESZCZENIA

—

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA POMIESZCZENIA

—

INSTALACJA C.O - PRZEWODY ZE STALI WĘGLOWEJ ŁĄCZONE NA ZACISK

- ZASILANIE Tz=90°C;

—

INSTALACJA C.O - PRZEWODY ZE STALI WĘGLOWEJ ŁĄCZONE NA ZACISK

- POWRÓT Tp=65°C;

DZ-33-50-1.00

—

PROJEKTOWANE ELEMENTY GRZEJNE - GRZEJNIKI PŁYTOWE;

—

DŁUGOŚĆ

—

WYSOKOŚĆ

—

IŁOŚĆ PŁYT

—

DZ- ZASILANE OD DOŁU;

—

NATYNKOWA STAŁOWA SZAFKA ZAMYKANA NA KLUCZ. W SZAFCE UMIEŚCIĆ:

—

LICZNIK CIEPŁA, ORAZ ARMATURĘ ODCINAJĄCĄ I REGULACYJNĄ SZCZEGÓŁY WG

—

ROZWINIĘCIA - OBUDOWAĆ PŁYTAMI G-K;

UWAGI:

1. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI MONTOWAĆ AUTOMATYCZNE ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE;

2. PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM 0.3% UMOŻLIWIAJĄCYM ODPOWIETRZENIE I SPUST WODY INSTALACJI C.O.;

3. PRZĘJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIE POŻAROWEGO - ZABEZPIECZYĆ STAŁOWYMI TULEJAMI WYPEŁNIONYMI MASĄ TRWALE PLASTYCZNĄ;

4. PRZĘJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE - ZABEZPIECZYĆ STAŁOWYMI TULEJAMI OCHRONNYMI WYPEŁNIONYMI MASĄ TRWALE PLASTYCZNĄ;

5. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ GRZEJNIKÓW - UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI POD KĄTEM ARANŻACJI WNĘTRZ;

6. OBLICZENIA HYDRAULICZNE WYKONANO W OPARCIU O KONKRETNE TYPY ARMATURY I GRZEJNIKÓW. ZMIANA KTÓREGOKOLWIEK ELEMENTU INSTALACJI WYMAGA WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ - SZCZEGÓŁOWYCH OBLICZEŃ HYDRAULICZNYCH WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O.;

PRZEDSIĘBIORSTWO  
WIELOBRANŻOWE

LOKUM

1990

LOKUM s.c.

ul. PARKOWA 15 / 4U  
30-538 Kraków

tel./fax 12 659 19 08  
http://www.lokumsc.pl  
e-mail: biuro@lokumsc.pl

TEMAT	WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA		
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKUM" UL. CHEMICZNA 12 41-200 SOSNOWIEC		
LOKALIZACJA	UL. CHEMICZNA 12 / IV 41-200 SOSNOWIEC		
BRANŻA	SANITARNA		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
RYSUNEK	RZUT 2 PIĘTRA		
FUNKCJA	IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS	
PROJEKTANT:	mgr inż. SYLWESTER BABCZYŃSKI upr. bud. nr SKL/3451/POWS/11		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. TOMASZ SKOTNICA		
DATA	KOREKTA	SKALA	NR. RYS.
02.2018	01	1:50	4