



1. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI MONTOWAĆ AUTOMATYCZNE ZAWORY ODPIEWIERZAJĄCE;
2. PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM 0.3% UMOŻLIWIAJĄCYM ODPIEWIERZENIE I SPUST WODY INSTALACJI C.O.;
3. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIE POŻAROWEGO - ZABEZPIECZYĆ STALOWYMI TULEJAMI WYPEŁNIONYMI MASĄ TRWALE PLASTYCZNĄ;
4. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE - ZABEZPIECZYĆ STALOWYMI TULEJAMI OCHRONNYMI WYPEŁNIONYMI MASĄ TRWALE PLASTYCZNĄ;
5. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ GRZEJNIKÓW - UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI POD KĄTEM ARANŻACJI WNĘTRZ;
6. **OBLICZENIA HYDRAULICZNE WYKONANO W OPARCIU O KONKRETNE TYPY ARMATURY I GRZEJNIKÓW. ZMIANA KÓTORGOKOLWIEK ELEMENTU INSTALACJI WYMAGA WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ - SZCZEGÓŁOWYCH OBLICZEŃ HYDRAULICZNYCH WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O.;**

| | | | |
|---|--|---|--|
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE | | LOKUM s.c. | |
|  | | ul. PARKOWA 15 / 4U 30-538 Kraków | |
| | | tel./fax: 12 659 19 08 http://www.lokumsc.pl e-mail: biuro@lokumsc.pl | |

| | | | |
|-------------|---|--|--|
| TEMAT | WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | | |
| INWESTOR | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKUM" UL. CHEMICZNA 12 41-200 SOSNOWIEC | | |
| LOKALIZACJA | UL. CHEMICZNA 12 / IV 41-200 SOSNOWIEC | | |

| | | | |
|---------|--------------------|--|--|
| BRANŻA | SANITARNA | | |
| FAZA | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| RYSUNEK | RZUT PARTERU | | |

| | | |
|-------------|---|--------|
| FUNKCJA | IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA | PODPIS |
| PROJEKTANT: | mgr inż. SYLWESTER BABCZYŃSKI upr. bud. nr SKL/3451/POWS/11 | |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. TOMASZ SKOTNICA | |

| | | | |
|---------|---------|-------|----------|
| DATA | KOREKTA | SKALA | NR. RYS. |
| 02.2018 | 01 | 1:50 | 2 |