



OZNACZENIA:

1	NR POMIESZCZENIA
20°C	TEMPERATURA POMIESZCZENIA
POKOJ 620 W	NAZWA POMIESZCZENIA
620 W	ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA POMIESZCZENIA
1	PROJEKTOWANY PION INSTALACJI C.O.

—	INSTALACJA C.O. - PRZEWODY ZE STALI WĘGLOWEJ ŁĄCZONE NA ZACISK - ZASILANIE Tz=90°C;
- - -	INSTALACJA C.O. - PRZEWODY ZE STALI WĘGLOWEJ ŁĄCZONE NA ZACISK - POWRÓT Tp=65°C;

- UWAGI:
1. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI MONTOWAĆ AUTOMATYCZNE ZAWORY ODPIETRZAJĄCE;
 2. PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM 0.3% UMOŻLIWIAJĄCYM ODPIETRZENIE I SPUST WODY INSTALACJI C.O.;
 3. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIE POŻAROWEGO - ZABEZPIECZYĆ STALOWYMI TULEJAMI WYPEŁNIONYMI MASĄ TRWAŁE PLASTYCZNĄ;
 4. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE - ZABEZPIECZYĆ STALOWYMI TULEJAMI OCHRONNYMI WYPEŁNIONYMI MASĄ TRWAŁE PLASTYCZNĄ;

<div>PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LOKUM s.c. ul. PARKOWA 15 / 40 30-538 Kraków tel./fax 12 659 19 08 http://www.lokum.s.pl e-mail: biuro@lokum.s.pl</div>			
TEMAT	WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA		
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKUM" UL. CHEMICZNA 12 41-200 SOSNOWIEC		
LOKALIZACJA	UL. CHEMICZNA 12 / III 41-200 SOSNOWIEC		
BRANŻA	SANITARNĄ		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
RYSUNEK	RZUT PIWNIC		
FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS	
PROJEKTANT:	mgr inż. SYLWESTER BABCZYNSKI upr. bud. nr SKL/3451/POWS/11		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. TOMASZ SKOTNICA		
DATA	KOREKTA	SKALA	NR. RYS.
02.2018	01	1:50	1