

OZNACZENIA:

- 1

—

NR POMIESZCZENIA
- 1

—

TEMPERATURA POMIESZCZENIA
- POKÓJ

620 W

—

NAZWA POMIESZCZENIA
- 1

—

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA POMIESZCZENIA
- 1

—

PROJEKTOWANY PION INSTALACJI C.O.
- —

INSTALACJA C.O. - PRZEWODY ZE STALI WĘGLOWEJ ŁĄCZONE NA ZACISK
- —


- ZASILANIE $t_z=90^{\circ}\text{C}$;
- —

INSTALACJA C.O. - PRZEWODY ZE STALI WĘGLOWEJ ŁĄCZONE NA ZACISK
- —

- POWRÓT $t_p=65^{\circ}\text{C}$;

UWAGI:

1. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI MONTOWAĆ AUTOMATYCZNE ZAWORY ODPOWIERZAJĄCE;
2. PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM 0.3% UMOŻLIWIAJĄCYM ODPOWIERZENIE I SPUST WODY INSTALACJI C.O.;
3. PRZEJŚCIA PRZEWODÓ PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIE POŻAROWEGO - ZABEZPIECZYĆ STAŁOWYMI TULEJAMI WYPEŁNIONYMI MASĄ TRWAŁE PLASTYCZNĄ;
4. PRZEJŚCIA PRZEWODÓ PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE - ZABEZPIECZYĆ STAŁOWYMI TULEJAMI OCHRONNYMI WYPEŁNIONYMI MASĄ TRWAŁE PLASTYCZNĄ;



PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE

LOKUM

1999

LOKUM s.c.

ul. PARKOWA 15 / 4U
30-538 Kraków

tel./fax 12 659 19 08
http://www.lokumsc.pl
e-mail: biuro@lokumsc.pl

TEMAT	WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKUM" UL. CHEMICZNA 12 41-200 SOSNOWIEC
LOKALIZACJA	UL. CHEMICZNA 12 / VI 41-200 SOSNOWIEC

BRANŻA	SANITARNA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
RYSUNEK	RZUT PIWNIC

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. SYLWESTER BABCZYŃSKI upr. bud. nr SKL/3451/POWS/11	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. TOMASZ SKOTNICA	

DATA	KOREKTA	SKALA	NR. RYS.
02.2018	01	1:50	1